



- C— gniazdo wtykowe
- C— gniazdo wtykowe bryzgoszczelne
- C— łącznik dwubiegunowy
- C— łącznik jednobiegunowy
- C— łącznik jednobiegunowy bryzgoszczelny
- C— łącznik schodowy
- C— wentylator kanalowy
- C— gniazdo komputerowe
- C— gniazdo telefoniczne

- OPRAWY OŚWIETLENIOWE "AGA LIGHT"
- A - oprawa Rubin Plus PPS 2x36
 - A Aw - oprawa Rubin Plus PPS 2x36 z modulem awaryjnym
 - B - oprawa Ametyst 2x18 IP65
 - C - oprawa Rubin Plus PPAR 2x36 IP 20
 - C Aw - oprawa Rubin Plus PPAR 2x36 IP 20 z modulem awaryjnym
 - D - oprawa Ametyst 1x18 IP65
 - E - oprawa Arian S 2x8 czas działania 3 h

z portu
do R2/A

Instalację od każdego gniazda do serwera wykonać przewodem UTP 4x2x0,5 kat. 5e, przewody układać w rurkach RB pod linkiem. Projekt nie obejmuje serwera oraz dodatkowego osprzętu.

Serwer i centrala telefoniczna w pokoju sekretaratu

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Marek Kucharski 10-100 Szwajtki, ul. K.O. Polka 23		FAZA PR. BUD.	PR. BUD.
TEMAT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU PO BYŁYM CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I ISTNIEJĄCEGO ZESPÓŁU ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ ORAZ CZĘŚCIOWA ZMIANA JEJ SPOSÓBU UŻYTKOWANIA NA ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ	BRANZA ELEKTR.	BRANZA ELEKTR.
OBIEKT	AUGUSTÓW, BUDYNEK PRZY UL. 1 PRUKULANÓW KRECHOWIECKICH 17	SKALA 1:100	NR RYS. 3
RYSUNEK	PRZEKROJ POZIOMY PIĘTRA - segment "A"	DATA IX. 2013r	PODPIS
PROJ.	tech. Wiesław Bałucha upr. nr. SUW-86/90	DATA IX. 2013r	PODPIS
SPR.	inż. Mircea Szymczyk upr. nr. SUW 41/84	DATA IX. 2013r	PODPIS