



agregat prądowładczy przewodzący  
układ SZR jest elementem wyposażenia agregatu



z TC  
do R1/C  
do R1/A

YAKXS 4x240/RL 160

zestaw elektroenergetyczny

RG1  
5xLgY6/RL37 z R1/A

5xLgY6/RL37 z RG1

inlin. rozdzielnica wielokablowa RMC

OPRAWY OŚWIETLENIEWIE "AGA LIGHT"

- A - oprawa Neptun PC NPC 238 IP65
- A Aw - oprawa Neptun PC NPC 238 IP65 z modulem awaryjnym
- B - oprawa Ametyst 2x18 IP65
- C - oprawa Rubin PLX 2x36 IP 54
- C Aw - oprawa Rubin PLX 2x36 IP 54 z modulem awaryjnym

- gniazdo wtykowe trójfazowe
- łącznik dwubiegunowy trójfazowy
- łącznik jednobiegunowy trójfazowy
- łącznik schodowy trójfazowy
- wentylator kanałowy

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH  
mgr inż. arch. Marek Kochański  
16-400 Suwałki, ul. K.O.Falka 23

TEMAT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ROBYM CENTRUM KUCHNI PRZEKROJOWEJ W BUDYNKU PRZEKROJOWYM OPIEKI DŁUGOTERMINOWE I ORAZ CZĘŚĆCJWA ZAMIANA LEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ	FAZA PR. BUD.	PRZEBUDOWA
OBIEKT	AUGUSTÓW, BUDYNEK PRZY UL. 1 PUŁKU ULANÓW KRECHOWIECKICH 17	BRANŻA ELEKTR.	17
RYSUNEK	DZIALKA GEODEZYJNA NR. 8802, 8803, 889	SKALA	1:100
PROJ.	tech. Wiesław Bałujba upr. nr. SUW-86/90	DATA	IX. 2013r
SPR.	inż. Mirosław Szymczyk	PODPIS	PODPIS